

FLIESS Steuerungen

KS1611-080211PE, PLZ-Raum D-49751, Rev.: 0211
Komfortable Heizungsanlage mit externer Heizquelle

- 3 Fußboden-Mischer-Heizkreise
- 2 Radiatoren-Heizkreise
- Brauchwasser-Boiler mit Warmwasserzirkulationsanlage
- Externe Heizquellen (mit eigener Regelung) und Pufferspeicher-Bevorratung

- AF - Außentemperaturfühler
- BF - Boilertemperaturfühler
- BP - Boilerladepumpe
- HP - Heizungspumpe
- MV - Dreiwegemischventil (Auf-Zu)
- VF - Vorlauftemperaturfühler
- ZF - Zirkulationsrücklauftemperaturfühler
- ZP - Zirkulationspumpe

(SX) - Eingangsklemme Regler KS1611
 (Kleinspannung)

(AX) - Ausgangsklemme Regler KS1611
 (Niederspannung 230 VAC)

Bei paralleler Legung mindestens 10 cm
 Abstand zwischen Kleinspannungs- und
 Niederspannungskabeln halten!

